

BILAN GENERAL

d'un exercice d'évacuation dans l'école de l'Avière

Sigle et nom complet de l'école : Ecole élémentaire de l'Avière

Adresse et tél : 1 rue de la croix 88390 UXEGNEY 0329300930

1) **Caractéristiques de l'exercice :** 1^{er} 2^{ème} 3^{ème}

Jour et date : Mardi 12 septembre 2017

Heure : 11 heures

Nombre total de personnes évacuées :

Elèves : 151 (3 élèves absents)

Adultes : 11

Personnes à mobilité réduite : 0

Autres (parents d'élèves, visiteurs occasionnels, etc.) : + 1 personne Médiathèque (bâtiment attenant)

Scénario de l'exercice : Pas de scénario prévu : **le personnel a été informé, pas les enfants.**

a) **L'exercice était programmé :** oui non : uniquement par le directeur

b) **Les personnes suivantes étaient prévenues de l'exercice :**

- le « chargé d'évacuation » était prévenu : **Lionel Thomas, directeur de l'école** et les enseignants

du jour de l'heure ni l'un, ni l'autre

- les élèves étaient prévenus : du jour de l'heure ni l'un, ni l'autre

- les personnels étaient prévenus de l'exercice : du jour de l'heure ni l'un, ni l'autre

c) Une séquence **d'information à l'évacuation** a été faite dans tout l'établissement : oui non
si oui, quelques minutes avant l'exercice quelques heures avant quelques jours avant
Quels ont été les principaux éléments d'information à l'évacuation ?

en direction des personnels :

en direction des élèves :

d) Combien de « **bilans ponctuels des personnels chargés d'évacuation** » ont été remis aux personnels, avant l'exercice ? A des personnels enseignants, nombre : 0

A des personnels non enseignants, nombre : 0

Combien de bilans complétés ont été retournés au directeur d'école ? 0

e) **Temps mis pour évacuer les locaux : 2min 40s**

2) Respect de la réglementation et des consignes :

Avant de quitter les locaux à évacuer :

a) A partir de quel endroit, l'alarme a t'elle été déclenchée? : **entrée principale**

b) Le déclenchement du signal d'alarme a été fait sans difficulté : oui non

c) Le signal d'alarme a été entendu de manière évidente dans tous les locaux : oui non

d) Les fenêtres ont toutes été fermées :(toujours fermées) oui non

e) Les portes ont toutes été fermées avec toutes les serrures déverrouillées : oui non

f) Les énergies ont été coupées dans les locaux à consignes particulières : oui non
si oui, dans quels locaux :

- g) Les affaires des personnes évacuées sont toutes restées dans les locaux: Xoui non
- h) Les personnels chargés d'évacuation avaient chacun leur liste d'appel : Xoui non
- i) Combien de personnes sont retournées en arrière, pendant l'évacuation ? Elèves : 0 Adultes : 0
- j) Il n'y avait plus personne dans les locaux évacués : Xoui non
- k) Qu'avez-vous mis en œuvre pour avoir la certitude que plus personne n'était présent dans l'ensemble des locaux de l'établissement ? **Comptage des élèves et adultes, questionnement des enseignants, les enseignants ont fait l'appel de leur classe, le directeur a vérifié les effectifs et la présence des AVS**
- l) Au cours du trajet compris entre les locaux évacués et la « zone de rassemblement », l'évacuation s'est faite sans bousculade Xoui non
 et si non, la cause de cette bousculade vous a semblé être due à une ou plusieurs des causes suivantes :
 un sol encombré du mobilier gênant un comportement agité
 une voie de circulation de largeur insuffisante, à l'endroit suivant :
 une autre cause :

- m) Dans la « zone de rassemblement », les « points d'appel » de chaque groupe étaient bien matérialisés et connus des chargés d'évacuation : X oui non
- n) Pendant l'appel, les groupes étaient bien séparés les uns des autres : Xoui non
- o) Un appel individuel et nominatif de chaque groupe a été fait : Xoui non
- p) Le groupe était au complet : Xoui non
- q) Les listes des personnes manquant à l'appel ont été remises immédiatement au directeur d'école ou à ~~la personne déléguée, Mme ou M~~ : oui Xnon
- r) Le signal particulier de fin d'exercice pour regagner les locaux a été bien entendu oui Xnon
 INEXISTANT : la rentrée se fait lorsque la sirène cesse Xoui non
- t) S'il avait fallu se rendre ensuite à la « zone de rassemblement sécurisée », dans le cas d'une attente trop longue avant de pouvoir regagner les locaux ou l'arrivée des parents.
 - cet endroit a déjà été identifié par l'établissement : oui Xnon
 - les personnels chargés d'évacuation connaissent cet endroit : oui Xnon
 - les procédures à adopter dans ce cas sont établies et connues : oui Xnon

Le prochain exercice d'évacuation aura lieu dans le courant du mois de : janvier 2018.

Une des 2 portes coupe-feu du couloir ne s'est pas fermée automatiquement.

L'autre présente un défaut : elle ne peut se fermer totalement, empêchant le système de fonctionner correctement.

Problème déjà signalé dans les 2 précédents CR (2017) et à la mairie d' Uxegney.

Date : 12/09/ 2017-
 Signature du directeur d'école :
 Lionel THOMAS

Ce bilan sera inséré dans le registre de sécurité incendie